



Ctes, 21 de Octubre de 2022

LICITACIÓN PUBLICA Nº11/2022.

OBRA: 2º ETAPA CONSTRUCCION JUZGADO CIVIL COMERCIAL MENORES Y FAMILIA - CUERPO INTERDISCIPLINARIO FORENSE.

DOMICILIO: AV. VICENTE MENDIETA Y CARLOS PELLEGRINI.

LOCALIDAD: MONTE CASEROS – CORRIENTES.

ACLARATORIA SIN CONSULTA Nº1

A los Sres. oferentes.

Ante necesidades de reubicar personal y a pedido de las autoridades del citado Juzgado, no se construirá el local B49 (baño público y especial) en Planta baja, originándose una refuncionalización, con un nuevo sector de trabajo. Teniéndose en cuenta las siguientes variaciones tecnológicas.

Planos 03a, 06a, 10a, 19a:

6.3. LADRILLO macizo de HCCA t/retak e=10 cm: Se usaran en las 3 paredes circundantes, en un espesor de 0,10, (mampostería T/retak) con un corrimiento hacia el paso b50.

Con carpinterías vidriadas/ciegas y puerta placa de acceso desde paso b58, el cielorraso de placas desmontables.

5 - HORMIGON ARMADO.

5.2. VIGAS de Fundación: (plano 18a) 1 viga inf. con un corrimiento hacia el paso b50.

5.3. ENCADENADO superior: (plano 19a) de dimensiones y armaduras s/ calculo.

10.3. REVOQUE Interior Monocapa 2 en 1 s/pliego: en ambas caras de los paramentos.

12.1. ZÓCALOS de madera s/pliego: en las 4 paredes perimetrales interiores.

13.1. REVESTIMIENTO cerámico esmaltada s/pliego. (Plano 10a. corte BB) en el local nuevo b49 no se realizara/cotizara.

15. INSTALACIONES SANITARIAS. Plano 23a-26a: no se realizaran en el nuevo local b49. No se proveerá, los artefactos/griferías/cañerías, tipo especiales de la línea espacio, descrito en el ítem.

Artefactos-complementos en sanitario discapacitados: para inodoro y lavatorio.

-barral abatible con accionamiento de descarga a distancia y Portarrollos - código: VTEPA

-barral abatible código: VTEBB

-espejo graduable de 60 cm x 80 cm código: VTEE 1 B

-timbre acústico luminoso

Canilla automática p/lavatorio con manija larga para Discapacitados Fv pressmatic - CODIGO: 0361.03CR

Se realizara solamente la descarga del nuevo equipo de aire acondicionado.

16. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TEMA: MODIFICACION DESTINO LOCAL B49 DE P.B.

En referencia a las modificaciones al proyecto original del local B49 de Planta Baja se aclara lo siguiente con respecto a la Instalación Eléctrica:

- Modificaciones en la Instalación Eléctrica General de Iluminación y Tomacorrientes . Ver Plano IE1a.

- Modificaciones en la Instalación Eléctrica para alimentación de Equipamiento Informático. Se agrega en este local B49 un puesto eléctrico específico para alimentación de equipamiento informático incorporado al circuito Cinf2. Ver Plano IE3a.

- Modificaciones en las Instalaciones de Alimentación a Unidades de Climatización y en la provisión e instalación de equipamiento. Se deberá cablear a nuevo desde el TPpal PB y canalizar en parte por bandeja porta cable y en otra por canalizaciones provistas al efecto un nuevo circuito de alimentación para el AA 16 a proveer e instalar en el local B49.

Se modifica el Punto 16.8 del Pliego de Especificaciones técnicas en relación a la cantidad de AA de 3000 fgs. a proveer (ahora debe decir lo siguiente La contratista deberá proveer, y ejecutar la instalación y montaje de las unidades de AA detalladas a continuación: **08 (ocho) acondicionadores de aire tipo Split de 3000 frigorías frío calor**) dado que se deberá proveer

ACLARATORIA SIN CONSULTA Nº1

OBRA: 2º ETAPA CONSTRUCCION JUZGADO CIVIL COMERCIAL MENORES Y FAMILIA - CUERPO INTERDISCIPLINARIO FORENSE. Mte.

Caseros

Página 1



e instalar 1 (uno) AA de 3000 fgs. Frío calor más (identificado como AA16) para el local B49. El circuito de alimentación de este AA 16 se deberá conectar al ITM previsto como reserva en el Tablero Ppal PB. Ver Plano IE5a.

- Modificaciones en las instalaciones de Iluminación de Emergencia y Señalización. Se deberá Extender el circuito Ceys1 desde la caja de paso más próxima hasta la ubicación prevista para el tomacorriente respectivo para alimentar una Luz de emergencia. Se deberá proveer e instalar para este local B49 un artefacto de iluminación de emergencia de igual marca y modelo a los solicitados en Pliego de Especificaciones Técnicas Pto.16.7 ítem Provisión y montaje de artefactos de iluminación de emergencia (artefacto de iluminación tipo T7)(donde dice “La contratista cotizará la provisión y colocación de 22 (veintidós)” debe decir teniendo en cuenta la presente modificación “La contratista cotizará la provisión y colocación de 23 (veintitrés)”). Ver Plano IE7a

- Con respecto a la provisión e instalación de Artefactos de Iluminación Pto. 16.7 del PET se deberá proveer e instalar para el local B49 1 (uno) artefactos de iluminación tipo T1 en reemplazo del tipo T2 solicitado originalmente. Ver Plano IE9a

17 - INSTALACIONES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA. . (Plano 45a.) Se proveerá/cotizará/construirá 1 nueva caja y cañería de alimentación desde bandeja proyectada, para un nuevo puesto de red informático, con las características y materiales solicitados en Pliegos.

18 – CARPINTERÍAS (Plano 29a – 34a) para el nuevo local b49, Se proveerá/cotizará/construirá 1 carpintería PF1 (de paños fijos) + 1 carpintería PF2 (de paños fijos vidriados y puerta de acceso). No se provee/cotiza la PF4 (ladrillos de vidrio) que estaba hacia el paso b58. Características y especificaciones en plano 34 a.

19 – MUEBLES. (Plano 41a – 42a) para el nuevo local b49, Se proveerá/cotizará/construirá 2 mobiliarios. Un mueble bajo tipo armario de guardado AR2, con mueble superior AR7. Características y especificaciones en plano 41 a.

22 – PINTURAS- (Planos 03a, 06a, 10a, 19a:) Se proveerá/cotizará/construirá en el nuevo local b49

22.2. Pintura Látex Interior s/muro previo enduido.

22.3. Pintura látex para cielorraso.

22.5. Protector siliconado s/puertas de madera.

22.6. Pintura especial para pisos s/pliegos.

Se adjunta a la presente la siguiente documentación gráfica, correspondiente a los planos referidos en los distintos ítems de la aclaratoria.

03A-PLANTA GRAL-JCCMyF-M.C-E2- OBRA-ACLARATORIA-

06A-PLANTA BAJA-JCCMyF-M.C-E2- OBRA-ACLARATORIA-

10A-CORTES-JCCMyF-M.C-E2- OBRA-ACLARATORIA-

18A-ESQUEMA DE FUNDACIONES-JCCMyF-M.C-E2- OBRA-ACLARATORIA-

19A-PLANTAESQUEMAENCADENADOSSUPERIORESP.B-JCCMyF-M.C-E2-OBRA-ACLARATORIA-

23A-DPROVISION AGUA FRIA-PB-JCCMyF-M.C-E2- OBRA-ACLARATORIA-PDF

26A-DESAGUES CLOCALES Y PLUVIALES-JCCMyF-M.C-E2- OBRA-ACLARATORIA-PDF

29A-PLANTA BAJA-UBICACION CARPINTERIAS-JCCMyF-M.C-E2- OBRA-ACLARATORIA-

34A-CARPINTERIAS-JCCMyF-M.C-E2- OBRA-ACLARATORIA-

41A-CARPINTERIAS-MOBILIARIOS-JCCMyF-M.C-E2- OBRA-ACLARATORIA-

42A-PLANTA BAJA-UBICACION ARMARIOS-JCCMyF-M.C-E2- OBRA-ACLARATORIA-

45A-PUESTOS DE RED-JCCMyF-M.C-E2-OBRA-ACLARATORIA-PDF

IE3A-CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES INFORMATICA-PLANTA BAJA-JCCMyF-M.C-E2-OBRA-ACLARATORIA-PDF

IE5A-CIRCUITOS DE ALIM.ACONDICIONADORES DE AIRES PLANTA BAJA-JCCMyF-M.C-E2-OBRA-ACLARATORIA-PDF

IE7A-Circuito Iluminación de Emergencia y Señalización-PLANTA BAJA-JCCMyF-M.C-E2-OBRA-ACLARATORIA-PDF

IE9A-Disposición y Tipos de Artefactos de Iluminación PLANTA BAJA-JCCMyF-M.C-E2-OBRA-ACLARATORIA-PDF

ACLARATORIA SIN CONSULTA N°1

OBRA: 2° ETAPA CONSTRUCCION JUZGADO CIVIL COMERCIAL MENORES Y FAMILIA - CUERPO INTERDISCIPLINARIO FORENSE. Mte. Caseros