

CTES, 12 de mayo de 2023

LICITACIÓN PÚBLICA N° 3/2023

Motivo: Adquisición de: "Componentes para armar generadores de energía fotovoltaica para abastecer instalaciones del Centro de Cómputos edificio Tic's Capital y dependencia de OFIJU de Saladas"

ACLARATORIA SEGUN CONSULTA N°1

A los Sres. oferentes.

Ante la consulta realizada por un potencial oferente sobre la posibilidad de cotizar cuestiones diferentes a lo establecido en el pliego se informa:

1°.- No tenemos objeciones técnicas a recibir propuestas por provisión de Paneles de 72 celdas de 340Wp porque cumpliría con las especificaciones del Pliego. Por lo que en respuesta a su planteo en el punto 1 del mail que antecede Es Correcto que cotice los paneles por Uds. propuestos.

2°.- No tenemos objeciones técnicas a recibir propuestas por provisión de Inversores con Corriente máxima de entrada de cada MPPT de 18A siempre y cuando tengan una capacidad de 8 KW y 11 KW. como se especifica en pliego. Por lo que en respuesta a su planteo en el punto 2 del mail que antecede Es Correcto que cotice los inversores por Uds. propuestos.

3°.- Respecto de soportes para fijación de Paneles en cubiertas de chapas onduladas y/o trapezoidales aceptaríamos propuestas de provisión de componentes homologados que se adapten al perfil de las chapas, siempre y cuando nos remitan modelo de la sujeción, manual de montaje e instalación y copia de la respectiva homologaciones/especificaciones técnicas. Debemos aclarar que en vuestra propuesta deben estar incluidos todos los componentes necesarios para que el sistema que Uds. planean presupuestar cumpla satisfactoriamente la función de fijar convenientemente los paneles a las cubiertas de chapa de acuerdo a su fin.

Atentamente